Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

Krasnystaw, 08.04.2026 r.

ONS-HK.903.11.3.2026

Gminne Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakręcie 124 B

22-300 Krasnystaw

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, po zapoznaniu się z Raportem zbiorczym Nr WD/0164-0165/26/N i Raportem WD/0166/26/N z 02.04.2026 r. (data wpływu do tut. organu 08.04.2026 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm, z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ostrów Krupski, gm. Krasnystaw,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ostrów Krupski 30.03.2026 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Hydrofornia Ostrów Krupski, 2. Dom Pomocy Społecznej Filia Ostrów Krupski, Ostrów Krupski 54, kran w kuchni, 3. Dom prywatny, Krupe 54, kran w kuchni.

Badania próbek pobranych w Hydroforni w Ostrowie Krupskim i w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Krupskim zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A oraz parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa. Natomiast badania próbki pobranej w domu prywatnym w Krupem przeprowadzono w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z wyżej przytoczonym załącznikiem: liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Otrzymane wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabeli 1 i części C tabeli 1 i tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie
Monika Brzyszko
/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego 3a | 22-300 Krasnystaw
+48 887 436 164
adres e-mail: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-64142-50505-TSAWT-16

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Sporządził: J.S.; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: M.M.; Sekcja Higieny Komunalnej