Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

Krasnystaw, 21.04.2026 r.
ONS-HK.903.10.3.2026

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakręcie 124 B
22-300 Krasnystaw

Ocena jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami Nr WD/0187/26/N i Nr WD/0188/26/N z dnia 16.04.2026 r. (data wpływu do tut. organu: 20.04.2026 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100, z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Woda do badań została pobrana 13.04.2026 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Dom prywatny Krynica 61 – kran w kuchni, 2. Dom prywatny Bzite 3 A – kran w kuchni.
Badania próbki wody pobranej w domu prywatnym w Krynicy zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294): mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.
Natomiast próbka wody pobrana w domu prywatnym w Bzitem została przebadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do powyższego rozporządzenia: liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.
Otrzymane wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabela 1 i w części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie
mgr inż. Justyna Staszewska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Sporządził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: JS; Sekcja Higieny Komunalnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego 3 a | 22-300 Krasnystaw
tel. 887 436 164
adres e-mail: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-64142-50505-TSAWT-16