Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

Krasnystaw, 31.03.2026
ONS-HK.903.8.3.2026

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka Sp. z o.o.
Zakręcie 124 B
22-300 Krasnystaw

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, po zapoznaniu się z Raportem zbiorczym Nr WD/0156-0157/26/N oraz raportem Nr WD/0158/26/N z 27.03.2026 r. (data wpływu do organu 30.03.2026 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stężyca Łęczyńska, gm. Krasnystaw
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stężyca Łęczyńska 24.03.2026 r. z punktów poboru (punktów zgodności): 1. DPS Krasnystaw, Filia Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Nadwieprzańska 10 – kran w kuchni do mycia naczyń, 2. Szkoła Podstawowa, Jaślików 31 – kran w kuchni, 3. Biuro GPGK, Zakręcie 124 B – kran w pomieszczeniu socjalnym.
Badania próbek wody pobranych w DPS Krasnystaw, Filia Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Nadwieprzańska 10 – kran w kuchni do mycia naczyń oraz w Szkole Podstawowej, Jaślików 31 – kran w kuchni, zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A oraz parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych. Natomiast próbka wody pobrana w punkcie zgodności Biuro GPGK, Zakręcie 124 B – kran w pomieszczeniu socjalnym została przebadana w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B zgodnie z ww. załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.
Otrzymane wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabeli 1 i części C tabeli 1 i tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie
mgr inż. Justyna Staszewska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
ul. Sikorskiego 3 a | 22-300 Krasnystaw
tel. 887 436 164
adres e-mail: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-64142-50505-TSAWT-16

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Sporządził: AS; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: MM; Sekcja Higieny Komunalnej